



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 12 - 4/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону Школа №67 имени 6-й Гвардейской  
Сивашской танковой бригады»  
Сысоевой Наталье Евгеньевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 12-4 от «22» февраля 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.б. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону Школа №67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 78.

Дата и время проведения проверки:

С 01.03.2017 г. с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин  
по 29.03.2017г. с 10час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.

Продолжительность 100 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

государственный инспектор - начальник Железнодорожного отделения НДиПР отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону полковник внутренней службы Матвеевко Ирина Викторовна, эксперты не привлекаются

совместно с: Сысоева Наталья Евгеньевна – Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону Школа №67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, отсутствуют при высоте лестниц более 45 см. ограждения с перилами на путях эвакуации выход из цокольного этажа, 1-й этаж (выход северная сторона), раздевалки мальчиков и девочек в спортивном зале 4-й этаж, в актовом зале выход в спортивный зал в МБОУ СОШ № 67, в актовом зале поломаны ступени эвакуационного выхода (правый эвакуовыход).	СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. СНиП 21-01-97*, введены в действие 01.01.1998 года, п. 6.28	01.04.2018	
2	На объекте защиты, двери основных путей эвакуации имеют врезные замки, открывающиеся при помощи ключей.	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	01.04.2018	
3	На объекте защиты, отсутствует второй эвакуационный выход из помещения обеденного зала (малого) при нахождении в нем более 50 человек.	СП 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2018	
4	На объекте защиты, из помещения основного обеденного зала имеется два эвакуационных выхода, не рассредоточенных.	СП 1.13130.2009 п. 4.2.4.	01.04.2018	
5	На объекте защиты, в помещении столовой, подвалов, актовом зале, и т.д. допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	Правила противопожарного режима в РФ 42 (з	01.04.2018	
6	На объекте защиты, на эвакуовыходах из помещений МОУ СОШ № 67 светящиеся указатели «ВЫХОД» частично расположены не над дверными проемами ( выходы на 1-м этаже здания школы)	СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.04.2018	
7	На объекте защиты, на объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: кладовая спорт инвентаря 4-й этаж, гардеробных (цокольный этаж)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч. 1	01.04.2018	

	Ф4.1 не отделены от помещений Ф 5.1.			
8	На объекте защиты, помещение различных классов функциональной пожарной опасности библиотека, кабинет технологии не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверьми).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч. 1	01.04.2018	
9	На объекте защиты, не произведены замеры давления воды в различных ПК, расположенных на разных водопроводных стояках не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 55.	01.04.2018	
10	На объекте защиты, пожарные шкафы не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Правила противопожарного режима в РФ	01.04.2018	
11	На объекте защиты, не организована перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) на новую скатку.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57.	01.04.2018	
12	На объекте защиты, не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты МБОУ СОШ № 67, систему оповещения и управления эвакуацией детей при пожаре 4-5 типа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.04.2018	
13	На объекте защиты, отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания МБОУ СОШ № 67	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	01.04.2018	
14	На объекте защиты, устройства для самозакрывания двери на всех лестничных клетках МБОУ СОШ № 67 находятся в не исправном (т.е. в не рабочем состоянии доводчики на одной двери на путях эвакуации, на другой двери отсутствуют).	Правила противопожарного режима в РФ п. 62	01.04.2018	
15	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности для защиты электрошкафов, электрощитов, в том числе распределительных устройств,	ФЗ № 123 ст.51 ч. 4 СП 5.13130-2009 п. 9.1.7, п. А10 таблица п. 8	01.04.2018	

	расположенных в помещениях класса функциональной опасности Ф 4.1 не применяются установки, осуществляющие функции обнаружения и тушения пожара.			
16	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности ППР п. 20 не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещений разных классов функциональной пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (складского назначения, мастерских, электрощитовой и др.) и не обозначена на дверях помещений.	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.04.2018	
17	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, в актовом зале огнетушитель с истекшим сроком перезарядки.	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.04.2018	
18	На объекте защиты, допускается размещать под центральным лестничным маршем в цокольном этаже кладовую для хранения горючих материалов;	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 к	01.04.2018	
19	Отсутствуют возле трубки для обратной связи системы оповещения и управления эвакуацией людей "связь с пожарным постом"	Правила противопожарного режима в РФ п. 64	01.04.2018	
20	На объекте защиты отсутствует необходимое количество исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на человека.	Правила противопожарного режима в РФ п. 38	01.04.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«29» марта 2017 г.  
М.Л.П.\*

Начальник Железнодорожного отделения НДиПР  
отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону  
полковник внутренней службы  
Матвеевко Ирина Викторовна

Предписание на \_\_\_ стр. для исполнения получил:

Сысоева Наталья Евгеньевна – Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону Школа №67 имени 6-й Гвардейской Сивашской танковой бригады»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2017 г.

